



شماره: ۸۹۹۱۲/۲۰۰/۳۱ گ
تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۰۱
پیوست:



بسم الله تعالی

رئیس محترم سازمان نظام مهندسی استان

موضوع: کتابچه جدید مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

با سلام:

احتراماً پیرو نامه شماره گ ۸۳۵۰۲/۰۰۰/۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ در خصوص موضوع فوق الذکر، اصلاحیه جدول ارسالی (توجه در ستون آخر جدول) جهت استحضار و اطلاع رسانی لازم به حضور ارسال می گردد.

ردیف	حداکثر زیرینا (مترمربع)	حداکثر مصرف (ساعتی) (مترمکعب بر ساعت)	حداکثر تعداد واحد	جی ریت
۱	۶۰	۴	۱	G2.5
۲	۱۵۰ *	۶	۱	G4
۳	۴۵۰	۱۰	۳	G6
۴	۷۵۰	۱۶	۵	G10
۵	۱۱۰۰	۲۵	۷	G16
۶	۱۸۰۰	۴۰	۱۲	G25
۷	۳۰۰۰	۶۵	۲۰	G40
۸	۴۵۰۰	۱۰۰	۳۰	G65
۹	*** انشعاب مأخوذه از خط PSI ۲۵۰			G65 تا G۲,۵

* برای مراکز استانیها حداکثر زیرینا تا ۱۲۰ متر مربع و در مورد کلیه شهرها و روستاها حداکثر زیرینا تا ۱۵۰ مترمربع ملاک است.

مضافاً اینکه برابر اعلام قبلی مبنای تعیین ظرفیت کنتور جهت مصارف گرمایشی غیرخانگی صرفاً حداکثر مصرف ساعتی وسائل گاز سوز میباشد.

و من ... العوفیق

احمد دامستدی

رئیس امور خدمات فنی و فروش

