

صفحه ۱ از	 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان غربی
تاریخ صدور:	
دفتر نمایندگی:	

نام و تلفن مالک:	شماره و تاریخ پرونده نظام مهندسی:
آدرس ساختمان:	

تعداد کنتورها	25A, 1φ	25A, 3φ	32A, 1φ	32A, 3φ	
در ساختمان					

کلید اصلی تابلو کنتور	جریان نامی (تنظیمی)	قدرت قطع
امپدانس حلقه خطای خارجی در نقطه تحویل سرویس Ω		جریان خطای پیش‌بینی شده در نقطه تحویل سرویس kA

طبقه	تعداد طبقات	تعداد تابلوها	شرح
زیرزمین			
همکف	۱		
بالای همکف			
مشاعات	-		تابلوهای موجود در خرپشته، پشت بام، حیاط، استخر و مواردی که در ردیف‌های دیگر قید نشده
سایر			نیم طبقه تجاری و سایر مواردی که جزو مشاعات نیست
مجموع			تعداد کل طبقات بالای شالوده و تعداد کل تابلوهای ساختمان نوشته شود

الکترو (های) زمین	نوع الکترو	مقاومت	روش اندازه گیری	موقعیت در ساختمان	سطح مقطع هادی اتصال زمین
مشخصات	در صورت تشخیص	Ω			mm^2
	در صورت تشخیص	Ω			mm^2
	در صورت تشخیص	Ω			mm^2
مقاومت کل در شینه اصلی زمین		Ω		توضیحات:	

هم‌بندی (های) اصلی	نوع هم‌بندی اصلی	سطح مقطع هادی هم‌بندی اصلی	پیوستگی هادی هم‌بندی	شرح	قابل قبول؟
در نظر		mm^2	Ω		
		mm^2	Ω		
		mm^2	Ω		
		mm^2	Ω		
		mm^2	Ω		
		mm^2	Ω		

ولتاژ در تابلوی اصلی	عمر تقریبی تاسیسات	
مشخصات دستگاه	ناظر تاسیسات برقی	
تاریخ انقضای کالیبراسیون	☐ رویت شد، اصلاح گردد	
تعداد واحدهای	☐ ثبت تست‌ها بلامانع است	
مشمول تست مجدد	نام بازرس تست	
به عدد	تلفن	
به حروف	مهر و امضا	
	تاریخ پایان تست‌ها	